Испытательная лаборатория «Тест-контроль»

Аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36

Срок действия с 14.03.2024 года по 13.03.2027 года

Адрес: 141270, Московская область, Пушкинский городской округ, рп. Софрино, улица Патриарха Пимена, 3Б

Утверждаю:
Начальник лаборатории

А.Ф. Шишкин
31.01.2025 года

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
№ 004/С-19/03/25 от 31.01.2025 года

Заказчик испытаний, адрес заказчика[1]	Общество с ограниченной ответственностью "ТД МВК". Адрес: 620017, РОССИЯ, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 15, корпус О, офис 2
Наименование объекта испытаний[1]	Леса приставные рамные для строительных работ
Изготовитель[1]	Общество с ограниченной ответственностью "ТД МВК". Адрес: 620017, РОССИЯ, город Екатеринбург, проспект Космонавтов, дом 15, корпус О, офис 2
План (метод) отбора образцов[1]	Отбор образцов произведен в соответствии с ГОСТ Р 58972-2020, акт отбора образцов № 004/С-19/03/25
Идентификационный номер образца	№ 004/С-19/03/25
Испытания проведены на соответствие требованиям	ТУ 5225-002-12323300-2012

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Инженер-испытатель: П.С. Попов

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Максимальная высота лесов, м	ТУ 5260-002-12323300-2012	40	40
Шаг яруса, м	ТУ 5260-002-12323300-2012	2	2
Шаг рам вдоль стены, м	ТУ 5260-002-12323300-2012	3	3
Ширина яруса (прохода) между стойками рам, м	ТУ 5260-002-12323300-2012	1	1
Количество ярусов настила, одновременно укладываемых на леса	ТУ 5260-002-12323300-2012	2 верхних	2 верхних
Нормативная поверхностная нагрузка, кгс/м^2	ТУ 5260-002-12323300-2012	200	200

Примечания:

1. Протокол испытаний распространяется только на образцы, прошедшие испытания. Результаты испытаний относятся к предоставленным Заказчиком образцам.
2. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.
3. Методики проведения испытаний включены в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технических регламентов.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

[1] Информация предоставлена заказчиком

ООО "АрендаСтройТюмень", ИНН 7203516749
аренда лесов и вышек-тур
arendastroytyumen.ru
(3452) 51-90-90, 21-21-20